

ERP Produktdatenblatt für Einzelraumheizgeräte  
gemäß delegierter Verordnungen (EU) 2015/1186 Anhang II und 2015/1188 Anhang IV

<b>Name des Lieferanten</b>	REMKO GmbH & Co. KG							
<b>Modellkennung</b>	Modellreihe Modell			30	50	CLK 70 120 150		
<b>Energieeffizienz</b>	Energieeffizienzklasse Energieeffizienzindex	EEI	%	C 81	C 81	B 82	C 81	C 81
<b>Wärmeleistung</b>	Indirekte Heizfunktion		X/O/-	-	-	-	-	-
	Direkte Wärmeleistung		kW	26,5	42,0	62,0	105,0	138,0
	Indirekte Wärmeleistung		kW	-	-	-	-	-
	Brennstoffart		gasförmig/flüssig	Propan C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> /Heizöl EL/Diesel				
	Stickoxidemissionen	NO <sub>x</sub>	mg/kWh	114	137	124	142	136
<b>Leistung</b>	Nennwärmeleistung	P <sub>nom</sub>	kW	26,5	42,0	62,0	105,0	138,0
	Mindestleistung	P <sub>min</sub>	kW	26,5	42,0	62,0	105,0	138,0
	Leistungsbedarf der Pilotflamme	P <sub>pilot</sub>	kW	-	-	-	-	-
<b>Stromverbrauch</b>	bei Nennwärmeleistung	e <sub>l,max</sub>	kW	0,370	0,420	0,860	1,800	1,900
	bei Mindestleistung	e <sub>l,min</sub>	kW	0,370	0,420	0,860	1,800	1,900
	im Bereitschaftszustand	e <sub>l,sb</sub>	kW	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
<b>Thermischer Wirkungsgrad</b>	thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung	η <sub>th,nom</sub>	%	93,0	92,7	92,7	91,3	91,3
	thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung (Richtwert)	η <sub>sb,min</sub>	%	93,0	92,7	92,7	91,3	91,3
<b>Art der Wärmeleistung/ Raumtemperaturkontrolle</b>	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle		X/O/-	X	X	X	X	X
	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle		X/O/-	-	-	-	-	-
	Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat		X/O/-	O	O	O	O	O
	mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle		X/O/-	-	-	-	-	-
	mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung		X/O/-	-	-	-	-	-
	mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung		X/O/-	-	-	-	-	-
<b>Sonstige Regelungsoptionen</b>	Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung		X/O/-	-	-	-	-	-
	Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offenes Fenster		X/O/-	-	-	-	-	-
	mit Fernbedingungsoption		X/O/-	-	-	-	-	-
	mit adaptiver Regelung des Heizbeginns		X/O/-	-	-	-	-	-
	mit Betriebszeitbegrenzung		X/O/-	-	-	-	-	-
	mit Schwarzkugelsensor		X/O/-	-	-	-	-	-
Anforderungen: Erfüllt [X], Optional [O], Nicht vorhanden, bzw. keine Angabe erforderlich [-]								
<b>Kontaktdetails für weitere Informationen</b>	REMKO GmbH & Co. KG Im Seelenkamp 12 D-32791 Lage Tel. 05232-6060 info@remko.de							